

PODMÍNKY PROVOZOVATELE PRO PŘIHOJENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍŤ A ČOV

1. Předáte obecnímu úřadu v Tišicích stavebním úřadem **schválenou projektovou dokumentaci** (PD) kanalizační přípojky v rámci předmětné stavby, obsahující minimálně technickou zprávu, situaci (tachymetrická s výškopisem), podélný profil, uložení potrubí
2. Předáte obecnímu úřadu v Tišicích příslušné **povolení ke zřízení kanalizační přípojky**
3. Po uložení potrubí kanalizační přípojky do výkopu vyzvete min. ve dvoudenním předstihu provozovatele kanalizace k **provedení technické kontroly provedení příslušné části kanalizační přípojky** ještě před jeho zasypáním (pan Bořivoj Hlaváček, tel. 602 875 539), na jejímž základě vám bude formou potvrzení projektové dokumentace, či jiným písemným dokladem, povoleno provést zásyp potrubí kanalizační přípojky ve výkopu. Tato kontrola je podmínkou pro uzavření **Smlouvy o užívání veřejné kanalizace a ČOV**
4. Původní jímky, **septiky a žumpy budou vyřazeny z provozu**, oprávněnou osobou vyprázdněny a odvezeny k likvidaci, vydezinfikovány a zasypány nebo používány na akumulaci vody srážkové.
5. Předáte obecnímu úřadu v Tišicích **výškopisné geodetické zaměření** kanalizační přípojky (situace s výškopisem)
6. Co nejdříve po provedené kontrole provedení kanalizační přípojky dle bodu 3 , tzn. ještě před vypouštěním odpadních vod do kanalizace, se dostavte na Obecní úřad Tišice (vyřizuje Eva Koubová) k **uzavření Smlouvy o užívání veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod** a k uhrazení stanoveného poplatku.

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

7. Provozovatel kanalizace je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v těchto případech:
 - a) bez uzavřené písemné smlouvy
 - b) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací
 - c) z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesutím pudy, požárem)
 - d) dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě
 - e) nevyhovuje-li žadatelovo zařízení v domovní části přípojky, na vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod (pokud existuje)
 - f) v případě, kdy žadatel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci
 - g) žadatel bezdůvodně zabraňuje v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole
 - h) v případě, kdy žadatel vypouští do kanalizace neoprávněně odpadní vody, srážkové vody, vody z bazénu, či jiné kapaliny nebo předměty v rozporu s platným kanalizačním řádem (např. odpad z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, fritovací a motorové oleje, veškeré hygienické potřeby jako vlhčené ubrousky, vložky, dětské pleny, apod., chemikálie, léky a další nebezpečné látky). Při porušení tohoto ustanovení zaplatí viník náklady na vyčištění, opravu kanalizace, či na odstranění havárie na kanalizačních řadech či přípojkách v plném rozsahu.
 - i) v případě nedodržení podmínek uvedených v tomto dokumentu.

8. Žadatel nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kanalizace připojit kanalizační zařízení dalšího producenta odpadních vod na svou vnitřní kanalizaci, která je napojena na veřejnou kanalizaci.

Podmínky pro připojení na veřejnou kanalizaci se řídí těmito legislativními předpisy a dokumenty:

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
- ČSN 736760 Vnitřní kanalizace.
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění. *Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)*
- Kanalizační řád vypracovaný dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění

V případě dalších dotazů jsme vám k dispozici.

S pozdravem

PhDr. Olga Janoušková
ředitelka
Tikanas Tišice, p. o.